

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	110
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:45	9:20	9:45
Nombre d'occupants	20	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	10	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	758	728	577
Humidité relative (%)	28	29	24
Température (°C)	19	19	19

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	115
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:00	9:21	9:45
Nombre d'occupants	18	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	24
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 035	1 086	877
Humidité relative (%)	31	39	27
Température (°C)	21	22	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:00	9:25	9:50
Nombre d'occupants	17	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	25	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	952	975	912
Humidité relative (%)	32	30	31
Température (°C)	21	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	119
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:00	9:25	9:45
Nombre d'occupants	16	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	25	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 006	927	886
Humidité relative (%)	27	24	23
Température (°C)	20	20	20