

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	C113
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:10	10:40	11:00
Nombre d'occupants	19	0	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	509	435	512
Humidité relative (%)	17	14	16
Température (°C)	19	21	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	4
Identifiant de la classe	C106
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	12:40	13:00
Nombre d'occupants	19	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres		10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	423	597	588
Humidité relative (%)	14	15	15
Température (°C)	21	23	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	G103
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:25	10:10	10:30
Nombre d'occupants	20	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres		10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	841	825	838
Humidité relative (%)	14	17	16
Température (°C)	23	21	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	L106
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	108
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:25	10:10	10:30
Nombre d'occupants	22	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	691	652	621
Humidité relative (%)	14	14	15
Température (°C)	22	22	22

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	4
Identifiant de la classe	C216
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	12:40	13:00
Nombre d'occupants	17	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)		0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	546	587	423
Humidité relative (%)	16	14	17
Température (°C)	18	22	16

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	4
Identifiant de la classe	C206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	75
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	12:40	13:00
Nombre d'occupants	15	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	606	567	553
Humidité relative (%)	18	15	18
Température (°C)	22	22	20

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	
Identifiant de la classe	
Niveau scolaire du groupe	
Superficie de la salle de classe (m ²)	
Type de fenêtres	
Nombre de fenêtres ouvrantes	

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure			
Nombre d'occupants			
Ouverture de la porte et des vasistas			
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure			