

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	126
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:44	9:15	9:35
Nombre d'occupants	26	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	24	54	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	842	866	870
Humidité relative (%)	13	11	11
Température (°C)	21	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	127
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:39	9:20	9:40
Nombre d'occupants	21	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	39	59	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	688	662	654
Humidité relative (%)	12	10	10
Température (°C)	18	19	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	108
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:48	9:30	9:50
Nombre d'occupants	15	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	699	735	507
Humidité relative (%)	15	11	14
Température (°C)	20	22	16

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	111
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:05	13:27
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	0
Taux de CO ₂ (ppm)	956	589	728
Humidité relative (%)	14	11	13
Température (°C)	20	21	22